



CITTÀ DI JESOLO

Settore lavori pubblici e urbanistica

Unità organizzativa lavori pubblici e infrastrutture

SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, DI RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI, NEL TRIENNIO 2025-2027.

## Elenco impianti



CITTÀ DI JESOLO

Riepilogo per Tipo di apparecchiatura

Tipi	Descrizione	Quantità
ARMADIO	Armadio con Attrezzatura Antincendio	3
EVAC	Impianto evacuazione sonora	4
GL6WBX	Est.Port. Lt. 6 Acqua 34A 233B	2
H2ES	Est.Port. kg 2 CO2 34B Lega Leggera	2
H5ALTRI	CO2 kg 5 Altre Marche	2
H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	46
I-AFCA	Imp. Aspir. Fumi a campionamenti aria	5
I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	13
IDRANTE SOPRAS.	Idrante sopra suolo	5
I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	51
I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	11
I-RA	Sistema di rivelazione analogica	9
I-RC	Sistema di rivelazione convenzionale	3
I-SOS-SC	Sistema Sos Spazio calmo	1
MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	8
MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	86
MN-70UNITAB	Presidio a corredo DN 70	1
NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	11
NASPO/25	S.E. Naspo antincendio DN 25	4
NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	16
P2ALTRI	Est.Port. kg 2 Polvere Altre Marche Appr	4
P4ALTRI	Est.Port. kg 4 Polvere Altre Marche Appr.	10
P6ALTRI	Est.Port. kg 6 Polvere Altre Marche Appr.	46
PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	17
PD50	Est.Carr. kg 50 Polvere A B1 C	1
PD6ES	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	17
PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	235
PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	66
PD9GS	Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C	8
P-PTS2	Portone TGF Scorrevole Orizz.le 2 ante	1
PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	116
PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	52
US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	91
US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	132



CITTÀ DI JESOLO

---

**JESOLO.it**

**Comune di Jesolo**  
Via Sant'Antonio, 11 - 30016 JESOLO (VE)  
**Ufficio Relazioni con il Pubblico**  
0421 359111 - [comunicazione@comune.jesolo.ve.it](mailto:comunicazione@comune.jesolo.ve.it)  
PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)



Dislocazione:

MUNICIPIO

VIA SANT'ANTONIO, 11

JESOLO

VE

Num.Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	P 2 CORR SALA CONSIG. PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023 / 003643	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
2	P 2 GRUPPI CONS. PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023 / 003651	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
3	P2 ATRIO SALA GIUNTA PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023 / 003655	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
4	p2 atrio q.e. sala giun H5ES	Est.Port.	kg	006	2023 / 162658	04/23		10/24	01/28	01/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
5	P 2 ATRIO SALA RAPPR. PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023 / 003645	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
6	P 2 SALA RAPPRESENTANZA PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023	/		003650	10/23	10/24
09/28	09/33									
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
7	P 2 CORR SINDACO PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023 / 003637	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
8	P 2 CORR LLPP PD6MQ	Est.Port.	kg	006	2023 / 003654	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						

9	p2 atrio scala c	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	006	2023 / 162646	04/23		10/24	01/28	01/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
10	P 2 ARCHIVIO LLPP	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003634	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
11	P 2 CORR AMMINISTRATIVO	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/		003639	10/23	10/24
09/28	09/33									
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
12	P 2 CORR AMMINISTRATIVO	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/		003665	10/23	10/24
09/28	09/33									
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
13	P 2 UFF CED	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2012 / 415652	10/20		10/24	11/27	11/32
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
14	P 2 CORR CED	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003633	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
15	P 2 CORR RAGIONERIA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003664	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
16	P 2 CORR RAGIONERIA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003640	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					

17	P 2 ATRIO SPORT 1 ECONOMA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/	003603	10/23	10/24	
09/28	09/33									
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
18	P 2 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003660	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
19	P 2 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003636	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
20	P 1 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003659	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
21	P 1 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003666	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
22	P 1 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003646	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
23	P 1 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003648	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				
24	P 1 SERV SOCIALI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/ 003658	10/23	10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK				

25	P 1 SERV SOCIALI UFFICIO	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/	003652	10/23	10/24
09/28	09/33								
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
26	P 1 CORR VIGILI INGRESSO	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/	003656	10/23	10/24
09/28	09/33								
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
27	P1 CORR VIGILI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003661	10/23	10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
28	P1 CORR VIGILI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003649	10/23	10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
29	P1 CORR VIGILI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003602	10/23	10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
30	P1 CORR VIGILI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003644	10/23	10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
31	P 1 MAG ABBIGLIAMENTOPD6MQ	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003598	10/23	10/24	09/28	09/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					
32	P 1 CORR SERV GENERALI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023	/	003608	10/23	10/24
09/28	09/33								
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK					

33	P 1 ARCH UFF STAMPA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003610	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
34	P 1 ATRIO SERV GENERALI Q E	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera 2012	/		415643	10/20	10/24	
11/27	11/32								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
35	P 1 ATRIO ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003618	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
36	P 1 ARCH ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003638	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
37	P 1 CORR ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003601	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
38	P 1 CORR ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003642	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
39	P 1 CORR ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003635	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
40	P 1 UFF URBANISTICA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003641	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					



41	P1 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003657	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
42	P T ARCH ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003604	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
43	P T ARCH ED PRIVATA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003623	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
44	P T INGR AUTORIMESSA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003627	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
45	P T AUTORIMESSA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003600	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
46	P T AUTORIMESSA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003629	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
47	P T AUTORIMESSA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003622	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
48	P T AUTORIMESSA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003630	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					

49	P T AUTORIMESSA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003621	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
50	P T CORR ANAGRAFE	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003605	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
51	P T CORR ANAGRAFE	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003612	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
52	P T VIGILI	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003632	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
53	P T ARCH ANAGRAFE	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003607	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
54	P T Q E SOTTOSCALA VIGILI	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera 2012		/	415665	10/20		10/24
11/27	11/32								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
56	P T CORR Q E ANAGRAFE	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera 2012		/	415654	10/20		10/24
11/27	11/32								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
57	P1 SALA GIUNTA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003663	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					

58	P T UFF URP	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003613	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
59	P T PROTOCOLLO	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003614	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
62	ESTERNO CAB ELETTRICA	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera 2012	/		406020	10/20	10/24	
11/27	11/32	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
63	ESTERNO TRASFORMATORE	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera 2012	/		415775	10/20	10/24	
11/27	11/32	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
64	P T ARCH POLIZIA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003624	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
65	P T ARCHIVIO 2	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003619	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
66	P T AMB AZIENDALE	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003628	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
67	P T CENTRALE TERMICA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003611	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					

68	P T ARCHIVIO 3	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003615	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
69	P T Q E SOTT EX SERV SOCIALI	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera 2012	/		406213	10/20	10/24	
11/27	11/32								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
70	P T SOTTOCENTRALE B	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003618	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
71	P T SOTTOSTAZIONE C	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003626	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
72	P T GRAFICA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003625	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
73	P T STAMPERIA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003631	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
74	P T STAMPERIA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006 2023 / 003606	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
75	PT STAMPERIA	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2012 / 415750	10/20		10/24	11/27	11/32
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					

76	PT RIPOSTIGLIO Q E	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003609	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
77	PT STAZ POMPAGGIO	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003539	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
78	PT STAZ POMPAGGIO	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2012 / 415771	10/20		10/24	11/27	11/32
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
79	P T POMPE	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	006	2023 / 003617	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
101	PT INGRESSO ANAGRAFE		MN-45UNITAB		S.E. idrante a muro DN 45 2023	/		*	10/20	10/24
04/25	09/28									
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK					
			CNT Controllo		OK					
102	PT INGRESSO SCALA C	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45		2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK					
			CNT Controllo		OK					
103	PT EX SCALE SERV SOCIALI		MN-45UNITAB		S.E. idrante a muro DN 45 2023	/		*	10/20	10/24
04/25	09/28									
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK					
			CNT Controllo		OK					

104	PT INGRESSO SCALE B	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
105	PT SCALE	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
106	P1 CORR ED PRIVATA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
107	PT AUTORIMESSA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
108	PT AUTORIMESSA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
109	P2 SCALA A	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
110	P2 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				

111	P2 SCALA C	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
112	P2 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
113	P 1 VANO SCALA B	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
114	P 1 UFF SERV SOCIALI	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
115	P 1 SCALA A	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
116	P1 VIGILI	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
117	P 1 VANO SCALA C	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				

118	P2 VANO SCALA B	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			
119	USCITA SALA CONSIGLIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			
120	P 2 SALA CONSIGLIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			
121	P 1 SALA CONSIGLIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	09/28
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			
122	PT SCALA INTERNA SALA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023	/		*	10/20	10/24
04/25	09/28								
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			
123	P1 SCALA INTERNA SALA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023	/		*	10/20	10/24
04/25	09/28								
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			
124	P2 SCALA INTERNA SALA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023	/		*	10/20	10/24
04/25	09/28								
				<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
				26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK			
					CNT Controllo	OK			



201	P T AUTORIMESSA	PT-1A	NINZ PR SP 1B NO CE	NNZ 1997 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
202	P T AUTORIMESSA	PT-2A	NINZ PR SP 2B NO CE	NNZ 1997 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
203	P T AUTORIMESSA	PT-2A	FAEL SP 2B NO CE	FAL 1995 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
204	P T ARCHIVIO	PT-2A	NINZ PR SP 2B NO CE	NNZ 1997 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
205	P T ARCHIVIO POLIZIA LOCALE	PT-2A	NINZ PR SP 2B NO CE	NNZ 1997	/			* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
206	PT ARCHIVIO SCALA C	PT-2A	FAEL 2B SP NO CE	FAL 1995 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
207	P T ARCHIVIO SCALA C	PT-1A	FAEL 1B MAN	FAL 1995 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
208	P T UFF ANAGRAFE	PT-1A	FAEL 1B MAN	FAL 1995 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				

209	P T RIPOSTIGLIO PULIZIE PT-1A	NINZ PR PUSH 1B CE	NNZ 2007 / 865890	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
210	P T STAMPERIA	PT-2A NINZ PR PUSH 2B CE	NNZ 2007 / 865889	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
211	STAMPERIA	PT-1A NINZ PR PUSH 1B CE	NNZ 2005 / 746955	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
212	STAMPERIA	PT-1A NINZ PR 1B MAN	NNZ 2008 / 011.055	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
213	STAMPERIA	PT-1A NINZ PR 1B MAN	NNZ 2004 / 652.539	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
215	P 1 POLIZIA LOCALE	PT-2A FAEL 2B SP NO CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
216	P T POLIZIA LOCALE	PT-1A FAEL 1B MAN	FAL 1994 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			
217	P 1 CORRIDOIO/SCALA C	PT-2A FAEL 2B SP NO CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK			

218	P1 EDILIZIA PRIVATA	PT-2A	NINZ 2B SP CE	NNZ 2009 / 079.689	10/20			10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
219	P 1 EDILIZIA PRIVATA	PT-2A	FAEL 2B SP NO CE	FAL 1995 / *	10/20			10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
220	P 2 CORRIDOIO / SCALA A	PT-2A	SCHIEVANO SP VETRO NO CE	SCV 1997	/			* 10/20 10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
221	P 2 CORRIDOIO / SCALA C	PT-2A	FAEL SP 2B NO CE	FAL 1995	/			* 10/20 10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
222	P 2 PRESIDENZA	PT-2A	SCHIEVANO SP VETRO 2B CE	SCV 1900 / *	10/20			10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
223	P 2 SALA GIUNTA	PT-2A	SCHIEVANO 2B CE	SCV 1997 / *	10/20			10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
224	P 2 CORR GRUPPI	PT-2A	NINZ CISA PR SP 2 CEB	NNZ 1997 / 672.866	10/20			10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				
225	P 2 SALA CONS/GRUPPI	PT-2A	NINZ PROGET SP 2B CE	NNZ 1997 / 672.865	10/20			10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
			26/04/2024 CNT Controllo	OK				

226	P1 ARCH PERSONALE	PT-1A	PADILLA 1B M/M	2019 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
401	P T INGRESSO CAFFE'	US-MAP2A	CISA SP 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	P T USCITA CAFFE'	US-MAP2A	YALE SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	P T USCITA SCALA C	US-MAP1A	YALE SP 1B NO CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	P T USCITA SCALA C	US-MAP1A	YALE SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	P T USC SCALA C	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
406	P T SCALA B	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	USCITA SUD	US-MAP1A	YALE SP 1B NO CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			

408	P 1 USCITA VANO SCALA	US-MAP1A	YALE SP 1B NO CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
409	P 2 USCITA VANO SCALA	US-MAP1A	CISA 1B SP NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
410	P 2 USCITA GRUPPI	US-MAP1A	SAVIO 1 B SP NO CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
411	P T INGR SALA CONSIGLIO		US-MAP2A	SAVIO SP 2B CE 1900	/		* 10/20 10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
413	P1 SALA CONSIGLIO	US-MAP2A	SP 2B NO CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
414	P2 SALA CONSIGLIO	US-MAP2A	SP 2B NO CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
415	P1 US UFF PERSONALE	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			
601		I-RA	Sistema di rivelazione analogica	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK			

701	EVAC	Impianto evacuazione sonora	1900 / *	10/20						10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
901	ARMADIO	Armadio con Attrezzatura Antincendio	1900 / SC F 1X26	10/20						10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
902	ARMADIO	Armadio con Attrezzatura Antincendio	1900 / SC F 1X26	10/20						10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
903	ARMADIO	Armadio con Attrezzatura Antincendio	1900 / SC F 1X26	10/20						10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
1000	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20						10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CTS Controllo semestrale		OK					
			CTT Controllo trimestrale		OK					

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE CON ACCESSORI ED ALLARME VOCALE COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 10 pulsanti;
- n.7 allarme ottico/acustico;
- n. 14 rilevatori fumo;
- n. 3 barriere fumo.

**Totale Oggetti : 145**

Dislocazione:

**SCUOLA ELEMENTARE T.VECCELLIO**

**VIA CRISTOFORO COLOMBO**

**JESOLO**

**VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1 P T INFERMERIA	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2016 / 457455	10/20		10/24	04/26	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2 P T INGRESSO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14913	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3 P T SALONE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14905	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
4 P T CORRIDOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14941	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
5 pt salone	PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019838	10/21		10/24	06/26	06/31
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
6 P T SALONE	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / 551481	10/20		10/24	05/27	05/27
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
7 P T RIPOSTIGLIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2019 / 14674	10/20		10/24	05/27	04/29
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
8 P T CORR PALESTRA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2019 / 14628	10/20		10/24	05/27	04/29
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					

9	P T CORR PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14648	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
10	P T PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14689	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
11	P T RIPOST PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14683	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
12	P T CENTRALE TERMICA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14684	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
101	ESTERNO INGRESSO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		10/24	10/24	04/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
102	ESTERNO SUD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2024 / *	10/20		10/24	01/25	01/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
103	ESTERNO NORD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	10/24	01/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
104	ESTERNO INGRESSO PALESTRA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45 2023	/		*	10/20		10/24
10/24	01/28	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					



105	ESTERNO OVEST	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2019 / *	10/20		10/24	10/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
106	ESTERNO OVEST	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
201	PT RIPOSTIGLIO	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	PT INGR PALESTRA	PT-1A	SCHIEVANO 1B PUSH CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
203	PT INGR PALESTRA	PT-1A	SCHIEVANO 1B PUSH CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
204	PT RIP PALESTRA	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
401	P T INGRESSO	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
402	P T INGRESSO	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					

403	INGRESSO PALESTRA	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20					10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>				
		22/04/2024	CNT Controllo	OK						
404	P T PALESTRA/SPOGLIATOIO	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900	/					* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>				
		22/04/2024	CNT Controllo	OK						
405	P T PALESTRA	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20					10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>				
		22/04/2024	CNT Controllo	OK						
406	SALONE	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20					10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>				
		22/04/2024	CNT Controllo	OK						
501		I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20					10/24 10/24 01/01
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>				
		22/04/2024	CTS Controllo semestrale	OK						
			CTT Controllo trimestrale	OK						

Totale Oggetti : 29

Dislocazione:

**ISTITUTO D'ANNUNZIO**

**Viale del Bersagliere, 10**

**LIDO DI JESOLO**

**VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011971	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011983	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011993	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
1 P T INGRESSO VIA NAUSICAA 04/26 04/28	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C 2018			/		14760	10/20	10/24
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
2 P T CORRIDOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15627	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
3 P T CORRIDOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15640	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
4 P T CORRIDOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2018 / 14779	10/20		10/24	04/26	04/28
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						
5 P T CORRIDOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14934	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	24/04/2024 CNT Controllo	OK						

6	P T CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14778	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
7	P T CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15624	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
8	P T CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14765	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
9	P T MENSA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14777	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
10	P T Q E RIPOSTIGLIO	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2016 / D457474	10/20		10/24	04/26	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
11	P T RIPOSTIGLIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13918	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
12	PT RIPOSTIGLIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15597	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
37	P T CENTRALE TERMICA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15626	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

101	P 1 CORRIDOIO	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2014 / C801219	10/20		10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
102	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14781	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
103	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13915	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
104	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13916	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
105	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14853	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
106	P 1 CORRIDOIO	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2016 / D457468	10/20		10/24	04/26	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
107	P1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15595	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
108	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13933	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

109	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15629	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
110	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13931	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
111	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13934	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
112	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14908	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
113	P1 ARCHIVIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15601	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
114	P 1 BIBLIOTECA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13910	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
115	P 1 BIBLIOTECA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13928	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
116	P 1 ARCHIVIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14889	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

117	AULA INSEGNANTI	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13932	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	P 2 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13941	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
204	P 2 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14906	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
205	P 2 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14895	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
206	P 2 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13917	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
207	P 2 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13936	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
208	P 2 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 14894	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
209	P 2 AULA SOSTEGNO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13929	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

210	P 2 ARCHIVIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2018 / 13930	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
211	P2 AULA SCIENZE	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2016 / 0457901	10/20		10/24	04/26	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
401	P T INGRESSO VIA NAUSICAA		US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900	/	* 10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
402	P T INGRESSO VIA NAUSICAA		US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900	/	* 10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
403	P T INGRESSO VIA NAUSICAA		US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900	/	* 10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
404	P T INGRESSO VIA NAUSICAA		US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900	/	* 10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
405	P T CORRIDOIO		US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				
406	P T CORRIDOIO		US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK				



407	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
408	MENSA	US-MAP1A	ISEO PUSH 1B CE	ISE 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
409	MENSA	US-MAP1A	ISEO PUSH 1B CE	ISE 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
410	MENSA	US-MAP1A	ISEO PUSH 1B CE	ISE 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
411	P T USCITA CORR NORD	US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
412	P 1 USCITA NORD	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
413	P 1 INTERNA MEDIA/ELEMENTARI	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900	/			* 10/20	10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
414	P 1 INTERNA MEDIA/ELEMENTARI	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900	/			* 10/20	10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

415	P 1 USCITA NORD	US-MAP2A	CISA 2B PUSH CE	CIS 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
416	P 2 USCITA NORD	US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	CIS 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
417	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
501		I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20				10/24 10/24 01/01
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CTS Controllo semestrale	OK					
			CTT Controllo trimestrale	OK					
601		I-RA	Sistema di rivelazione analogica	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
701		EVAC	Impianto evacuazione sonora	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
1101	P T INGRESSO VIA NAUSICAA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45 2020	/				*	01/21 10/24
04/25	10/25								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
1102	P T CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20				10/24 04/25 01/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					

1103	P T CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
1104	P T INGRESSO VIA BERSAGLIERI	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023	/		*	10/20	10/24
04/25	01/28								
1105	P T ESTERNO TEATRO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
1106	106 BIS P T EST C.COTTURA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023	/		*	10/20	10/24
04/25	01/28								
1106	P 2 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
1107	P 2 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
1108	108 BIS PISCINA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28

1108	P 2 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
1109	EST PISCINA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
1110	EST PISCINA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		04/24	04/23	04/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	N.ACC	Non Accessibile			
1111	P T INTERNO PISCINA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
1112	P T PISCINA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
1113	P 1 PISCINA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
1114	ESTERNO PALESTRA INGRESSO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020	/		*	10/20	10/24
04/25	04/25		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				

1115	P T EST PALESTRA NORDMN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		10/24	04/25	04/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
1116	P T PALESTRA MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
1117	ESTERNO TEATRO NORDMN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		10/24	04/25	04/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
1118	P T ESTERNO TEATRO MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
1119	P T ESTERNO TEATRO MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
1120	P T INGRESSO VIA NAUSICAA	I-ATVVF Attacco motopompa Vigili del Fuoco 1900		/		* 10/20	10/24	
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	24/04/2024	CNT Controllo	OK					
1121	P T ESTERNO MATERNA MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2019 / *	10/20		04/24	04/23	04/24

1122	P 1 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
1123	P 1 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
1124	P 1 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
1125	P 1 CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
1126	EST C.T.	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 CNT Controllo	OK					
1127	EST CENTRALE TERMICA	MN-70UNITAB	Presidio a corredo DN 70	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
1129	EST PALESTRA NORD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2019 / *	10/20		04/24	04/23	04/24
2001	P T ARCHIVIO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			24/04/2024 CNT Controllo	OK					

2002	P T RIPOSTIGLIO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2003	P T GRUPPO CONTINUITA'	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900	/		* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2004	P T CORRIDOIO	PT-2A	NINZ PR 2B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2005	P T CORRIDOIO	PT-2A	NINZ PR 2B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2006	P T USCITA NORD	PT-1A	NINZ PR SP 1B CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2007	P 1 ARCHIVIO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2008	P 1 ARCHIVIO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2009	P 1 CORRIDOIO	PT-2A	NINZ PR 2B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		24/04/2024	CNT Controllo	OK			

2010	P 1	CORRIDOIO	PT-2A	NINZ PR 2B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2011	P 1	BIBLIOTECA	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2012	P 1	BIBLIOTECA	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2013	P 2	AULA SOSTEGNO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2014	P 2	FILTRO USCITA NORDPT-1A		NINZ PR SP 1B CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2015	P 2	FILTRO USCITA NORDPT-1A		NINZ PR SP 1B CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			
2016	P 2	ARCHIVIO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			24/04/2024	CNT Controllo	OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 17 pulsanti;
- n.16 allarme ottico/acustico;
- n. 6 rilevatori fumo;
- n. 3 evacuatori fumo;
- n. 16 calamite elettromagnetiche;
- n. 31 impianto EVAC.

Oltre al gruppo di pompaggio elettrico vi è anche un motore a scoppio diesel. Alla ditta competono tutte le verifiche secondo la norma UNI di riferimento, compreso il rabbocco del combustibile.

**Totale Oggetti : 108**



Dislocazione:

**SCUOLA MATERNA D'ANNUNZIO**

**Viale del Bersagliere, 10**

**LIDO DI JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	MENSA	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera			2016 / 457446	10/20		10/24	04/26	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
2	ingresso	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		006	2023 / 011979	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
3	ripostiglio	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		006	2023 / 011973	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
4	SALONE	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C			2019 / 14675	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
201	RIPOSTIGLIO	PT-1A	NINZ PR 1B CE		NNZ	1900 / CE	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
202	USC MATERNA/ELEMENTARE	PT-1A	NINZ PR 1B CE		NNZ	1900	/		CE 10/20	10/24	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
401	P TERRA	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE		CIS	1900 / CE	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					
402	P TERRA	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE		CIS	1900 / CE	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT	Controllo		OK					

403 P TERRA	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / CE	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK		
404 P TERRA	US-MAP2A	SAVIO PUSH 2B	1900 / *	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK		

**Totale Oggetti : 10**

Dislocazione:

**PALESTRA D'ANNUNZIO**

*Viale del Bersagliere, 10*

**LIDO DI JESOLO**

**VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1 palestra	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008471	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
2 palestra	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011977	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
3 palestra	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011996	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
4 PALESTRA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17258	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
5 PALESTRA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17256	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
6 PALESTRA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 02663	10/20		10/24	04/26	04/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
7 CT PALESTRA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14946	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
201 SPOGLIATOIO	PT-1A NINZ PR 1B CE	NNZ	1900 / *	10/20		10/24		
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						

401	INGRESSO	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	PALESTRA INGR SPOGLIATOIO	US-MAP2A	FAPIRI PUSH 2B CE	1900	/		* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	PALESTRA	US-MAP2A	FAPIRI PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	SPOGLIATOIO	US-MAP1A	CISA SP 1B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	SPOGLIATOIO	US-MAP1A	ARTIGLIO SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
406	ARBITRI	US-MAP1A	FEB 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	USCITA OVEST	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
408	USCITA PALESTRA NORD	US-MAP2A	FAPIRI PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			

409 uscita palestra nord	US-MAP1A	savio	006 1900 / *	01/21		10/24
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
601	I-RA	Sistema di rivelazione analogica	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 6 pulsanti;
- n.4 allarme ottico/acustico;
- n. 1 rilevatori fumo.

**Totale Oggetti : 18**

Dislocazione:

**PISCINA COMUNALE**

Viale del Bersagliere, 4

**LIDO DI JESOLO**

VE

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
1 P T UFF PISCINA	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 801348	10/20		10/24	04/24	04/24
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
2 P T PISCINA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17260	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
3 P T MAGAZZINO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 15523	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
4 P T MAGAZZINO SEMINTERRATO 04/26 10/22	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C 2012			/		17257	10/20	10/24
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
5 P T SPOGLIATOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2015 / 07795	10/20		10/24	04/26	04/25
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
6 P T SPOGLIATOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2015 / 07788	10/20		10/24	04/26	04/25
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
7 PT VASCA PICCOLA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14938	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					
8 pt ripostiglio piscina	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		006 2023 / 011988	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	24/04/2024 CNT Controllo		OK					

9	p1 usc.tribuna nord	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011987	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
10	p1 palestra piscina	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011975	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
201	P T PISCINA	PT-1A	NINZ 1B MAN	NNZ	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
203	PT SPOGLIATOIO	P-PTS2	Portone TGF Scorrevole Orizz.le 2 ante		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
401	P T PISCINA	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
403	P T PISCINA	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
404	P T PISCINA	US-MAP1A	CISA SP 1B CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
407	P T SPOGLIATOIO PISCINA		US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900	/		* 10/20	10/24	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					

408	P T SPOGLIATOIO PISCINA	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE 1900	/		* 10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
409	P T VASCA PICCOLA	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
410	P T VASCA GRANDE	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
411	P T VASCA GRANDE	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
412	P T USCITA SUD	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
413	P 1 PALESTRINA	US-MAP2A	CISA SP 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
414	P 1 USCITA TRIBUNE	US-MAP1A	CISA SP 1B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				
415	P 1 USCITA PALESTRINA	US-MAP2A	CISA SP 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	24/04/2024	CNT Controllo	OK				

**Totale Oggetti : 24**



Dislocazione: ~~CENTRO COTTURA~~ ~~VIALE DEL BERSAGLIERE~~ ~~LIDO DI JESOLO~~ ~~VE~~

Num. Posizione	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Procc.CNT	Procc.RVS	Procc.CLI
1-INGRESSO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 /-15639	10/20		10/24	05/27	04/26
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
2-MAGAZZINO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2015 /-33119	10/20		10/24	04/26	10/25
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
3-MAGAZZINO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 /-14940	10/20		10/24	05/27	04/26
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
201-CUCINA	PT-2A NINZ 2B PUSH		NNZ-1900 /-*	10/20		10/24		
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
202-CUCINA	PT-1A NINZ 1B PUSH		NNZ-1900 /-*	10/20		10/24		
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
203-CUCINA	PT-1A NINZ 1B PUSH		NNZ-1900 /-*	10/20		10/24		
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
204-CUCINA	PT-1A NINZ 1B PUSH		NNZ-1900 /-*	10/20		10/24		
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						
401-INGRESSO	US-MAP2A CISA PUSH 2B CE		CIS-1900 /-*	10/20		10/24		
<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
24/04/2024-CNT Controllo		OK						

402-CUCINA	US-MAP1A	SAVIO 1B PUSH	1900-/*	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT - Controllo	OK		
403-MAGAZZINO	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS-1900-/*	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT - Controllo	OK		
404-MAGAZZINO ESTERNO	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS-1900-/*	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT - Controllo	OK		
405-CONFEZIONAMENTO	US-MAP1A	SAVIO 1B PUSH	1900-/*	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT - Controllo	OK		
601	I-RC	Sistema di rivelazione convenzionale	1900-/*-NOTIFIER	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT - Controllo	OK		
<b>-Totale Oggetti :-13</b>					

Dislocazione:

**AUDITORIUM VIVALDI**

**VIALE DEL BERSAGLIERE, 1**

**LIDO DI JESOLO**

**VE**

**Num. Posizione:**

**Oggetto**

PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C

**Prod**

**Anno / Matricola**

**dal**

**Annotazioni**

**Pross.CNT**

**Pross.RVS**

**Pross.CLL**

006 2023 / 011986 04/23

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

1 INGRESSO

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 1131

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

2 PARTERRE

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 1135

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

3 PARTERRE

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 1127

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

4 PARTERRE

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 1128

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

5 PARTERRE

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 0434

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

6 PARTERRE

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 1134

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

7 PALCO QE

PD9GS Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C

2019 / 1138

10/20

10/24

05/27

04/29

**Data Tipo Operazione**

24/04/2024 CNT Controllo

**Risult. Verbale**

OK

**Articolo**

8	PALCO QE	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2014 / C801288	10/20		10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
9	PALCO QE	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2014 / C801209	10/20		10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
10	CORR CAMERINI	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012 / 17240	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
12	GUARDAROBA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012 / 17266	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
13	GUARDAROBA	PD9GS	Est.Port. kg 9 Polvere 55A 233B C	2019 / 1139	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
14	INGRESSO CASSE	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14645	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
15	INGRESSO CASSE	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14680	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
16	CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 14663	10/20		10/24	05/27	04/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

17	P1 REGIA	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2012 / 979919	10/20		10/24	05/27	05/32
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
101	INGRESSO TEATRO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
201	PALCO - CAMERINI	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN	SCV 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	PALCO - SEMINTERRATO	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN	SCV 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
203	USC EMERGENZA CORR ATTESA	PT-1A	NINZ PR SP 1B CE	NNZ 1900	/		* 10/20	10/24	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
204	REGIA	PT-1A	REI 1B MANIGLIA	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
205	REGIA GRUPPO UPS	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					
206	BUSSOLA TEATRO - SCUOLA	PT-1A	NINZ PR 1B CE	NNZ 1900	/		* 10/20	10/24	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo	OK					

401 PT	US-MAP1A	ISEO 1B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
402 PT	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
403 PT	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
404 PT	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
405 PT	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
406 PT	US-MAP2A	ISEO 2B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
407 PT	US-MAP1A	ISEO 1B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
408 PT	US-MAP1A	ISEO 1B PUSH CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			

601	I-RA	Sistema di rivelazione analogica	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		24/04/2024 CNT Controllo	OK			
701	EVAC	Impianto evacuazione sonora	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		24/04/2024 CNT Controllo	OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 7 pulsanti;
- n.10 allarme ottico/acustico;
- n. 41 rilevatori fumo;
- n. 4 evacuatori fumo;
- n. 1 impianto EVAC.

**Totale Oggetti : 34**

Dislocazione:

**AUTOMEZZI VIGILI****VIA SANT'ANTONIO, 11****JESOLO****VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL	
	auto	P4ALTRI	Est.Port.	kg 4	Polvere	Altre Marche Appr.	2019 / 14371	02/22		04/24	05/27	01/29
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	SPP		Sorveglianza	Per. Presidio	NT	Non Trovato				
	scorta	PD2ES	Est.Port.	kg 2	Polvere	13A 113B C	2013 / 005089	10/23		10/24	01/27	01/32
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	CNT		Controllo		OK					
3	AUTO 112	PD2ES	Est.Port.	kg 2	Polvere	13A 113B C	2012 / 07071	10/20		10/24	04/26	01/22
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	CNT		Controllo		OK					
4	AUTO 111	PD2ES	Est.Port.	kg 2	Polvere	13A 113B C	2023 / 004820	10/23		04/24	01/28	01/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	SPP		Sorveglianza	Per. Presidio	NT	Non Trovato				
5	auto 107	PD2ES	Est.Port.	kg 2	Polvere	13A 113B C	006 2021 / 002026	04/21		10/24	01/26	01/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	CNT		Controllo		OK					
7	auto 132	P4ALTRI	Est.Port.	kg 4	Polvere	Altre Marche Appr.	2023 / 11006	05/24		10/24	01/28	01/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	CNT		Controllo		OK					
8	scorta	PD2ES	Est.Port.	kg 2	Polvere	13A 113B C	006 2021 / 002063	04/21		10/24	01/26	01/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	CNT		Controllo		OK					
14	AUTO 125	P2ALTRI	Est.Port.	kg 2	Polvere	Altre Marche Appr	2012 / 5928	10/20		10/24	04/26	04/22
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>									
		26/04/2024	CNT		Controllo		OK					



15 auto 107	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	006	2023 / 004823	10/23		04/24	01/28	01/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT		Non Trovato				
17 AUTO 106	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C		2023 / 004821	10/23		04/24	01/28	01/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT		Non Trovato				
18	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C		2015 / 483	10/20		04/23	04/25	04/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT		Non Trovato				
19 auto 131	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.		2023 / 11040	05/24		10/24	01/28	01/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK						
22 AUTO 120	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.		2023 / 13521	10/23		10/24	01/28	01/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK						
23 auto 104	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.006		2021 / 12561	04/21		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK						
24 AUTO 121	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.		2015 / 10320	10/20		10/24	04/26	10/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK						
26 scorta	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C		2015 / 01468	10/20		10/24	04/26	01/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>				<b>Articolo</b>
	26/04/2024	CNT Controllo	OK						

27	auto 112	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	2015 / 00758	10/20		10/24	04/26	01/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
28		PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	2015 / 01411	10/20		04/24	04/23	01/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT	Non Trovato				
32	AUTO 122	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	2016 / 01295	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
33	AUTO 123	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	2023 / 0004827	10/23		10/24	01/28	01/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
34	auto 108	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	006 2021 / 002020	04/21		10/24	01/26	01/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
35	AUTO RENEGADE	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	2020 / 000319	10/20		04/23	01/25	01/30
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT	Non Trovato				
36	auto 122	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	006 2021 / 000258	04/21		10/24	01/26	01/30
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
37	auto 110	P2ALTRI	Est.Port. kg 2 Polvere Altre Marche Appr	2021 / 185736	07/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					

38 auto 124	P2ALTRI	Est.Port. kg 2 Polvere Altre Marche Appr	2021 / 184378	07/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
39 auto 127	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 14496	07/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
40 auto 126	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 14385	07/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
41 auto 95	P2ALTRI	Est.Port. kg 2 Polvere Altre Marche Appr	2012 / 6926	07/22		04/23	05/27	01/32
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT	Non Trovato				
42 auto 128	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 14223	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
43 auto 129	P4ALTRI	Est.Port. kg 4 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 14219	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
44 auto 102	PD2ES	Est.Port. kg 2 Polvere 13A 113B C	2023 / 004825	10/23		10/24	01/28	01/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				

Totale Oggetti : 31

Dislocazione:

**SC ELEMENTARE MARCO POLO**

**Via Petrarca Francesco, 6**

**JESOLO**

**VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011940	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
1 PT INGRESSO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09669	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
2 PT SALONE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09680	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
3 PI CORR PALESTRA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09656	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
4 P T CORR EST	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17247	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
5 PT MENSA GRANDE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17242	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
6 P 1 AULA INFORMATICA	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2016 / 457463	10/20		10/24	04/26	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						
8 PT CT SCUOLA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17265	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	26/04/2024 CNT Controllo	OK						

10	PT PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09657	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
11	PT PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09659	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
12	PT RIPOST PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09668	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
13	PT RIPOST PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09676	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
14	PT CORR PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09667	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
15	PT MENSA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09686	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
16	PT CORR EST LATO NORD	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016	/	09671	10/20	10/24	
05/27	04/26								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
17	P 1 CORR OVEST	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09685	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					

18	P 1 MAGAZZINO INTERNOPD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09683	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo	OK					
19	P1 MAGAZZINO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09679	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo	OK					
20	P 1 AULA SOSTEGNO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09678	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo	OK					
21	P 1 ATRIO SCALE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09664	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo	OK					
22	P 1 CORR EST-NORD	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 09677	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT Controllo	OK					
101	PT INGRESSO PRINCIPALE	MN-45UNITAB S.E. idrante a muro DN 45 2023	/			*	10/20	10/24
04/25	01/28							
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
102	PT PALESTRA	MN-45UNITAB S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
103	PT CORR EST LATO NORD	MN-45UNITAB S.E. idrante a muro DN 45 2023	/			*	10/20	10/24
04/25	01/28							
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					

104	P 1 ATRIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
105	P 1 CORR EST NORD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
106	ESTERNO	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
201	PT AULA	PT-1A	NINZ PR 1B SP CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
202	PT RIP PALESTRA	PT-1A	NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
203	PT RIP PALESTRA	PT-1A	NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
204	PT RIP PALESTRA	PT-1A	NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
205	PT USCITA RIP PALESTRA	PT-1A	NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900	/		* 10/20	10/24	
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				

206	P 1 CORR AULA SOSTEGNO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900	/		* 10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
207	P 1 CORR MAGAZZINO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
208	P 1 INTERNO MAGAZZINOPT-1A		NINZ PR 1B MAN CE	NNZ 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
209	PT RISTORO	PT-1A	NINZ 1B M/M	NNZ 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
401	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B NO CE	ISE 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
402	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B NO CE	ISE 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
403	PT USC EMERG SALONE	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				
404	PT USC EMERG D	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B NO CE	ISE 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	26/04/2024	CNT Controllo		OK				



405	PT PALESTRA	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
406	PT USC CORR	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B NO CE	ISE	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
407	PT USC CORR EST NORD	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
408	P 1 USCITA CORR EST NORD	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS	1900	/			* 10/20	10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
409	P 1 USCITA CORR OVEST	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
410	PT USCITA MENSA	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS	1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CNT Controllo		OK					
501		I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione		1900 / *	10/20				10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		26/04/2024	CTS Controllo semestrale	NOK	Negativo (vedi note) tubazione di mandata perde					
			CTT Controllo trimestrale	NOK	Negativo (vedi note) tubazione di mandata perde					

**Totale Oggetti : 47**

Dislocazione:

Num. Posizione:

**COLONIA**

**VIA LEVANTINA 100/A**

**JESOLO**

**VE**

Objetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008479	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008480	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011984	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011989	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011992	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011997	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 012000	04/23		10/24	02/28	02/33
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						
1 CENTRALE TERMICA H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / 419926	10/20		10/24	05/27	04/27
<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
22/04/2024 CNT Controllo	OK						

401	INGRESSO	US-MAP2A	SAVIO PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	SALONE CORRIDOIO	US-MAP2A	SAVIO PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	SALONE CORRIDOIO	US-MAP2A	SAVIO PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	SALONE CORRIDOIO	US-MAP2A	SAVIO PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	CORR OVEST	US-MAP1A	SAVIO PUSH 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
406	SALONE / EST	US-MAP1A	SAVIO PUSH 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
601		I-RC	Sistema di rivelazione convenzionale	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 2 pulsanti;
- n. 2 allarme ottico/acustico;
- n. 18 rilevatori fumo.

**Totale Oggetti : 15**

Dislocazione:

**ELEMENTARE RODARI**

Via Antiche Mura, 53b,

**JESOLO**

**VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008467	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008492	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
1 INGRESSO	PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17243	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
2 RAMPA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09666	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
4 LAB INFORMATICA	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2016 / 457443	10/20		10/24	04/26	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
5 BIBLIOTECA	PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17249	10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
7 MENSA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09672	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						
8 ESTERNO C T	PD6ES Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2021 / 65001	10/20		10/24	01/26	01/31
	<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	23/04/2024 CNT Controllo	OK						

101	ext c.t.	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	006 1900 / *	11/22				10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
101	INGRESSO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20				10/24 04/25 01/26
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
102	USCITA CORRIDOIO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20				10/24 04/25 01/28
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
103	BIBLIOTECA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20				10/24 04/25 01/28
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
104	ZONA AULA INSEGNANTI	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2019 / *	10/20				10/24 04/25 04/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
105	ESTERNO INGRESSO CANCELLO	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco 1900		/				* 10/20 10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
401	INGRESSO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20				10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					

402 USCITA VERSO GIARDINO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900	/		* 10/20	10/24	
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK				
403 USCITA CORRIDOIO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK				
404 BIBLIOTECA	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK				
405 WC INSEGNANTI	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK				
501	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20		10/24	10/24	01/01
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CTS Controllo semestrale		OK				
		CTT Controllo trimestrale		OK				

Totale Oggetti : 20

Dislocazione:

**ELEMENTARE MATERNA MIRO'**

**VIA XXX**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	PT CORR OVEST	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 15525	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	PT ATRIO INGRESSO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 14919	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3	PT SALONE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 15522	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
4	PT CORR EST	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 801229	10/20		10/24	04/24	04/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
5	PT CORR EST	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 15503	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
6	PT MAGAZZINO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17241	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
101	PT CORR OVEST	MN-45UNITAB S.E. idrante a muro DN 45		2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 PFA Prova funzionale annuale		OK					
		CNT Controllo		OK					

102	PT RIPOSTIGLIO EST	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
103	PT INGRESSO ESTERNO	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
401	INGRESSO PRINCIPALE	US-MAP2A	MODULO 2 SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
402	CORR OVEST	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	CIS 1900 / CE*	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
403	MENSA-ESTERNO	US-MAP2A	CISA SP 2B NOCE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
404	ATRIO - ESTERNO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
405	CORR MENSA	US-MAP1A	FAPIM SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
406	CORRIDOIO	US-MAP1A	FAPIM SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				



407 AULA	US-MAP2A	MODULO 2 SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo	OK			
408 AULA 3 ESTERNO	US-MAP2A	BRAVO TEK SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo	OK			
409 PALESTRA	US-MAP1A	FAPIM SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo	OK			
410 AULA 2 ESTERNO	US-MAP2A	MODULO 2 SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo	OK			
411 INGR CORRIDOIO	US-MAP1A	MODULO 2 SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo	OK			

**Totale Oggetti : 20**

Dislocazione:

**STADIO ANTICHE MURA****Via Pirami, 37****JESOLO****VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Est.Port. kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
	PD6GS	6 Polvere 34A 233B C	006	2022 / 018310	10/22		10/24	05/27	05/32
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						
1 PT GRUPPO ELETTROGENO 05/27 04/26	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016		/		15618	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	N.ACC Non Accessibile						
2 P T CENTRALE TERMICA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012 / 15521		10/20		10/24	04/26	10/22
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						
3 PT SPOGL LOCALI	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15617		10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						
4 P T SPOGL OSPITI	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15621		10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						
6 PT SPOGL BIS	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15610		10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						
7 PT SOTTO TRIBUNE	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15609		10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						
8 PT SOTTO TRIBUNE	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15602		10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK						

9	P T Q E . TETTO TRIBUNE H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2020 / C297585	10/20		10/24	04/25	04/30
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					
10	PT MAG SOTTO TRIBUNE PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15611	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					
11	PT MAG CUCINA SOTTO TRIBU	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 /			15596	10/20	10/24
05/27	04/26							
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					
12	PT BAGNI SOTTO TRIBUNE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 /			15600	10/20	10/24
05/27	04/26							
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					
13	PT MAG POMPA 2 SOTTO TRIB	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 /			15603	10/20	10/24
05/27	04/26							
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	SPP Sorveglianza Per. Presidio	N.ACC	Non Accessibile				
14	BOMBOLONE GAS	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2015 / 00957	10/20		10/24	04/26	04/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					
401	BAGNO	US-MAP1A SP 1B NO CE	1900 / *	10/20		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					
402	BAGNO	US-MAP1A SP 1B NOCE	1900 / *	01/21		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
	22/04/2024	CNT Controllo	OK					

403 BAGNO PICCOLO TRIBUNA SUD

US-MAP1A

SP 1B NO CE 1900 /

\* 10/20 10/24

**Data Tipo Operazione**

**Risult. Verbale**

**Articolo**

22/04/2024 CNT Controllo

OK

**Totale Oggetti : 17**

Dislocazione:

**AULA MAGNA ITALO CALVINO "ZOTTINO"**

**Piazza Matteotti, 12**

**JESOLO**

**VE**

<b>Num.</b>	<b>Posizione:</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Prod</b>	<b>Anno / Matricola</b>	<b>dal</b>	<b>Annotazioni</b>	<b>Pross.CNT</b>	<b>Pross.RVS</b>	<b>Pross .CLL</b>
1	PT SALA MUSICA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2015 / 07771	10/20		10/24	04/26	04/25
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	pt sala conferenze	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011981	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3	pt sala conferenze	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011994	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
401	SALA CONFERENZE	US-MAP2A CISA SP 2B CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
402	SALA CONFERENZE	US-MAP2A CISA SP 2B CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					

**Totale Oggetti : 5**

Dislocazione:

**STADIO PICCHI**

**Via Silvio Piola, 2**

**LIDO DI JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
2	P TERRA INFERMERIA	PD6ES	Est.Port.	kg 6	2023	027724	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
3	P TERRA CORRIDOIO	PD6ES	Est.Port.	kg 6	2023	027713	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
4	P TERRA INGRESSO CENTRALE	PD6ES	Est.Port.	kg 6	2023		/		027708	10/23	10/24
09/28	09/33										
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
5	P TERRA CORRIDOIO	PD6ES	Est.Port.	kg 6	2023	027723	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
6	P TERRA CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port.	kg 6	2023	027722	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
7	P TERRA PALESTRA	PD6GS	Est.Port.	kg 6	2023	027726	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
8	pt ext tribuna	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2023 / 008463	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						
9	P TERRA BAR	PD6ES	Est.Port.	kg 6	2023	027727	10/23		10/24	09/28	09/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo			OK						

10 P TERRA QUADRI ELETTRICI	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C 2023	/	028579	10/23	10/24
09/28 09/33						

	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
11 p1 tribune	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 008465	04/23	10/24	02/28 02/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
12 p1 tribune bagni	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 008694	04/23	10/24	02/28 02/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
13 p1 tribune bagni	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 008477	04/23	10/24	02/28 02/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
14 p1 tribuna	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 008469	04/23	10/24	02/28 02/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
15 p1 est tribuna	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2023 / 028567	10/23	10/24	09/28 09/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
15 P1 EST TRIBUNA	PD6MQ	Est.Port. kg 6 Polvere 55A 233B C	2023 / 003620	10/23	10/24	01/28 01/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			
16 p1 tribune bagni	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 008472	04/23	10/24	02/28 02/33
	24/04/2024	CNT Controllo	OK			

17	p1 tribune bagni	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008468	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
18	p2 sala regia	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008462	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
19	pt biglietteria	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008482	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
201	PT MAGAZZINO	PT-2A	TREDI 2B MAN	TRD	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
202	PT CORRIDOIO	PT-2A	TREDI PUSH 2B CE	TRD	1900 / CE	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
401	PT USCITA CORR OVEST	US-MAP2A	FEB SP 2B CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
402	PT USCITA CORR CAMPO	US-MAP2A	FEB SP 2B CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					
403	PT USCITA CORRIDOIO	US-MAP2A	FEB SP 2B CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024	CNT Controllo		OK					



404	PT USCITA CORRIDOIO EST	US-MAP2A	FEB SP 2B CE 1900	/		* 10/20	10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT Controllo		OK		
405	PT PALESTRA	US-MAP2A	CASA SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT Controllo		OK		
601		I-RC	Sistema di rivelazione convenzionale	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
		24/04/2024	CNT Controllo		OK		

**Totale Oggetti : 27**

Dislocazione:

**MATERNA MUNARI**

**VIA OSCAR ROMERO, 23**

**JESOLO**

**VE**

Num. Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1 SALA GIOCHI	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09660	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2 RIPOSTIGLIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2023 / 027720	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3 REFETTORIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2023 / 028561	10/23		10/24	09/28	09/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
4 sala giochi	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09658	10/20		10/24	05/27	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
5 QUADRI ELETTRICI	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2016 / 457448	10/20		10/24	04/26	04/26
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
6 ESTERNO CENTRALE TERMICA 05/27 04/26	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C 2016			/		09670	10/20	10/24
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					
7 sala giochi	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008461	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	22/04/2024 CNT Controllo		OK					

101	ESTERNO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
102	ESTERNO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		10/24	04/25	01/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
103	ESTERNO	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2021 / *	10/20		10/24	04/25	01/26
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
104	ESTERNO	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
112	MENSA	US-MAP2A	FAPIM SP 2B CE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
201	AULA	PT-1A	NINZ UNIVER 1B MAN	NNZ 2011 / 1261144	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
202	RIPOSTIGLIO	PT-1A	UNIVER 1B MAN	2011 / 1292695	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				
401	USC VERSO GIARDINO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			22/04/2024	CNT Controllo	OK				

402	USC VERSO GIARDINO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
403	BAGNO	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE		1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
404	BAGNO	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE		1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
405	AULA	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE		1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
406	USC VERSO GIARDINO	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
407	SALONE	US-MAP2A	FAPIRI SP 2B CE		1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
408	BAGNO	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE		1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			
409	BAGNO	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE		1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo		OK			

410 AULA	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo	OK					
411 AULA	US-MAP1A	SAVIO SP 1B CE	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo	OK					
501 ESTERNO	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20		10/24	10/24	01/01
		<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CTS Controllo semestrale	OK					
		CTT Controllo trimestrale	OK					

**Totale Oggetti : 26**

Dislocazione:

**CENTRO ANZIANI S.PERTINI****Via A. Garibaldi, 27****JESOLO****VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
1	ESTERNO C T	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17245	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	P T INGRESSO VIA GARIBALDI	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012	/		17248	10/20	10/24
04/26	10/22								
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3	P T CORR LAVANDERIA V GARIB.	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012	/		15498	10/20	10/24
04/26	10/22								
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
4	P T CUCINA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17232	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
5	P T SALA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17244	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
6	P T SCALE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17261	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
7	P T PIANEROTTOLO SCALE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012	/		17269	10/20	10/24
04/26	10/22								
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
8	P 1 SALA TV	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2012 / 17230	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					

9	P T USCITA TERRAZZA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012 / 17251	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
10	P T INCR VIA ROMERO	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2020 / C297981	10/20		10/24	04/25	04/30
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
11	P T BAR	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012 / 17264	10/20		10/24	04/26	10/22
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
12	P T ATRIO ATTIVITA' GRUPPO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012	/		17239	10/20	10/24
04/26	10/22	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
13	P T SALA ATTIVITA' GRUPPO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012	/		15504	10/20	10/24
04/26	10/22	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
14	P T SALA ATTIVITA' GRUPPO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2012	/		17254	10/20	10/24
04/26	10/22	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
401	P T SALA ATTIVITA' GRUPPO	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900	/		* 10/20	10/24	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				
402	P T SALA ATTIVITA' GRUPPO	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900	/		* 10/20	10/24	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo		OK				

403	P T SALA ATTIVITA' GRUPPO	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900	/		* 10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				
404	P T BAR	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				
405	P T BAR	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				
406	P T MENSA CORRIDOIO	US-MAP2A	SAVIO SP 2B CE	1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				
407	P T USC CORRIDOIO	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				
408	P 1 US SCALE	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				
409	P T USCITA MENSA	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>	
	22/04/2024	CNT Controllo		OK				

**Totale Oggetti : 23**



Dislocazione:

**CENTRO CIVICO CA' FORNERA**

**VIA XXX**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
1	INGRESSO	PD6GS	Est.Port.	kg 6		2016 / 09654	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					
2	SALONE	PD6GS	Est.Port.	kg 6		2016 / 09662	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					
3	CENTRALE TERMICA	PD6GS	Est.Port.	kg 6		2016 / 09665	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					
401	INGRESSO	US-MAP2A	SAVIO SP	2B NO CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					
402	SALONE	US-MAP2A	SAVIO SP	2B NO CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					
403	SALONE	US-MAP2A	SAVIO SP	2B NO CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					
404	SALA LETTURA	US-MAP1A	SAVIO SP	1B NO CE		1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>				<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		22/04/2024	CNT	Controllo		OK					

Totale Oggetti : 7

Dislocazione:

**CENTRO CIVICO PASSARELLA**

**VIA PASSARELLA DI SOTTO**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	PT NGRESSO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09655	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	P 1 SCALE	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 09661	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3	ESTERNO CENTRALE TERMICA	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C 2016			/		09663	10/20	10/24
05/27	04/26	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
401	PT INGRESSO	US-MAP2A CISA SP 2B CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
402	PT	US-MAP1A ISEO 1B CE		1900 / *	01/21		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					

**Totale Oggetti : 5**

Dislocazione:

**CENTRO CIVICO SILVIO TRENTIN**

**VIA XXX**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	P T INGRESSO	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 800909	10/20			10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
2	P T CORRIDOIO	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 801281	10/20			10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
3	P T SALA GELLI	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 801289	10/20			10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
4	P T VANO USCITA NORD	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 801338	10/20			10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
5	P 1 VANO SCALA	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2014 / 801345	10/20			10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
6	EST CENTRALE TERMICA PD6GS		6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15628	10/20			10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
7	P 1 BIBLIOTECA	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2016 / 457445	10/20			10/24	04/26	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
8	P 2 SALA LETTURA	H5ES	5 CO2 113B Lega Leggera		2016 / 457470	10/20			10/24	04/26	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						

101	PT CORRIDOIO	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	2011 / *	10/20		10/24	04/25	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
102	P 1	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	2011 / *	10/20		10/24	04/25	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
103	P 2	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	2011 / *	10/20		10/24	04/25	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
104	LOCALE POMPE	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
201	PT SGABUZZINO	PT-1A	NINZ UNI 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	P1	PT-1A	NINZ PUSH 1B MAN	NNZ 1900 / CE	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
203	P 2	PT-1A	NINZ PUSH 1B MAN	NNZ 1900 / CE	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					
401	PT SEGRETERIA	US-MAP1A	CISA SP1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT Controllo	OK					

402	PTSALA GELLI	US-MAP1A	CISA SP1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	PTSALA GELLI	US-MAP1A	CISA SP1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	PT VERSO RETRO	US-MAP1A	CISA SP1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	PT INGRESSO	US-MAP2A	CISA PUSH 2B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
406	PT INGRESSO	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	P1 SALA LETTURA	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
408	P1 SALA LETTURA	US-MAP1A	CISA PUSH 1B CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			
409	PT VERSO RETRO	US-MAP1A	CISA SP1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		22/04/2024	CNT Controllo	OK			

501	VERSO IST CALVINO	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20		10/24	10/24	01/01
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			22/04/2024	CTS Controllo semestrale		OK			
				CTT Controllo trimestrale		OK			
601		I-RA	IMP RIL BENTEL FIRE CLASS 100	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
			22/04/2024	CNT Controllo		OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 6 pulsanti;
- n.4 allarme ottico/acustico;
- n. 17 rilevatori fumo;
- n. 1 sirena autoalimentata;
- n. 1 evacuatore fumo.

**Totale Oggetti : 26**

Dislocazione:

SCUOLA VERGA

Via Aldo Moro, 1

LIDO DI JESOLO

VE

Num. Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross.CLL
	PD6GS	Est.Port.	kg	006	2023 / 008466	04/23		10/24	02/28	02/33
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
2 P T INGRESSO PRINCIPALE 05/27 04/26	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/	14942	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
3 P 1 SCALA SUD	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/ 15637	10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
4 P T ATRIO SUD EST	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/ 15631	10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
5 P T ATRIO SUD	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/ 14952	10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
6 P T ATRIO SUD OVEST	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/ 14914	10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
7 P T SCALA OVEST	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/ 14931	10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						
8 P 1 SCALA OVEST	PD6GS	Est.Port.	kg	2016	34A 233B C	2016	/ 15632	10/24	05/27	04/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	26/04/2024	CNT	Controllo	OK						

9	P T MENSA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15638	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
10	PT CORRIDOIO RIPOSTIGLIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016	/		14943	10/20	10/24
05/27	04/26								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
11	P T ATRIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15630	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
12	PT FOTOCOPIATRICE	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15633	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
13	P 1 SCALA NORD	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2014 / 801119	10/20		10/24	04/24	04/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
14	PT MENSA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15636	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
15	PT RIPOSTIGLIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 14939	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
16	P T PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 14917	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					



17	P T PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15634	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
18	P T PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 14933	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
19	P T PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15635	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
20	ext ct scuola	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 030119	05/24		10/24	01/28	01/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	CNT Controllo	OK					
101	P T INGRESSO PRINCIPALE		MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45 2023	/		*	10/20	10/24
04/25	01/28								
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
102	P 1 SCALA SUD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
103	P T SCALA OVEST	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					

104	P 1 SCALA OVEST	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
105	P 1 SCALA NORD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
106	P T EST USCITA NORD	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2023 / *	10/20		10/24	04/25	01/28
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
107	P T EST EST	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		10/24	04/25	04/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK				
				CNT Controllo	OK				
108	OVEST	IDRANTE SOPRAS.		Idrante sopra suolo 1900	/		* 10/20	10/24	
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
109	OVEST	IDRANTE SOPRAS.		Idrante sopra suolo 1900	/		* 10/20	10/24	
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				
110	EST	IDRANTE SOPRAS.		Idrante sopra suolo 1900	/		* 10/20	10/24	
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>		
			26/04/2024	CNT Controllo	OK				

111	NORD EST	IDRANTE SOPRAS.	Idrante sopra suolo	1900	/			* 10/20	10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
112		I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900	/ *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
201	P T INGRESSO	PT-1A	SCHIEVANO 1B SP NO CE	SCV	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
202	P 1 VANO SCALA SUD	PT-2A	SCHIEVANO 2B SP NO CE	SCV	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
203	PT FOTOCOPIATRICE	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN	SCV	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
204	PT SCALA OVEST	PT-1A	SCHIEVANO 1B SP NO CE	SCV	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
205	P 1 SCALA OVEST	PT-2A	SCHIEVANO 2B SP NO CE	SCV	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			
206	P T MENSA CORRIDOIO	PT-1A	SCHIEVANO 1B SP NO CE	SCV	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo			OK			

207	P 1 SCALA NORD	PT-1A	SCHIEVANO 1B SP NO CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
208	P 1 SCALA NORD	PT-2A	SCHIEVANO 2B SP NO CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
209	P 1 SCALA NORD	PT-2A	SCHIEVANO 2B SP NO CE	SCV 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
210	PT CORR NORD	PT-2A	SCHIEVANO 120 SPINTA 2 B	SCV 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
211	P T CORR NORD	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN	SCV 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
212	P T RIPOSTIGLIO	PT-1A	SCHIEVANO 1B MAN	SCV 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
401	P T INGRESSO PRINCIPALE	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900	/		* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	P T USCITA OVEST	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK			

403	P T CORR MENSA	US-MAP2A	SAVIO SP 2B	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
404	P T CORR MENSA	US-MAP2A	SAVIO SP 2B CE	1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
405	P T USCITA OVEST NORD	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
406	P T USCITA NORD	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
407	P T USCITA NORD	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
408	P T USCITA PALESTRA NORD	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900	/			* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
409	P T USCITA PALESTRA NORD	US-MAP2A	SAVIO SP 2B CE	1900	/			* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				
410	P T USCITA PALESTRA SUD	US-MAP2A	CISA SP 2B CE	CIS 1900	/			* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		26/04/2024	CNT Controllo	OK				

411 PT AULA NORD	US-MAP1A	CISA 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20			10/24		
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	26/04/2024	CNT Controllo	OK						
501 NORD OVEST	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20			10/24	10/24	01/01
	<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>				
	26/04/2024	CTS Controllo semestrale	OK						
		CTT Controllo trimestrale	OK						

**Totale Oggetti : 56**

Dislocazione:

ISTITUTO CALVINO

Piazza Matteotti, 12

JESOLO

VE

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	1 BIS PT CORRIDOIO	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15593	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
1	pt corridoio	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011980	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	pt corridoio aule	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011998	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
3	pt palestra	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008470	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
4	pt biblioteca	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011978	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
5	5 bis pt biblioteca	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011982	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
5	PT CORRIDOIO	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2012 / 415699	10/20		10/24	05/27	05/32
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					
6	pt scale atrio	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011972	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024 CNT Controllo		OK					

7	pt palestra	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 012001	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
8	8 BIS PT PALESTRA	PD6ES	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 015592	10/20		10/24	05/27	03/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
8	PT MAG PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15606	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
9	pt palestra	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011990	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
10	P 1 FINE CORR	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15613	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
11	11 BIS P1 SEGRETERIA	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2012 / 415772	10/20		10/24	05/27	05/32
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
11	P 1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15612	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					
12	12 BIS P1 CORRIDOIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 15599	10/20		10/24	05/27	04/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	CNT Controllo		OK					



12	P 1 CORRIDOIO SX	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15594	10/20		10/24	05/27	04/26
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 CNT Controllo	OK					
13	P 1 FINE CORRIDOIO SX	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2014 / 800676	10/20		10/24	04/24	04/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 CNT Controllo	OK					
14	ESTERNO CT PALESTRA	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2016 / 15619	10/20		10/24	05/27	04/26
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 CNT Controllo	OK					
15	esterno ct	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 011991	04/23		10/24	02/28	02/33
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 CNT Controllo	OK					
16	palestra	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 011985	04/23		10/24	02/28	02/33
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 CNT Controllo	OK					
17	ext ct scuola	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006 2023 / 030119	05/24		10/24	10/28	10/33
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 CNT Controllo	OK					
101	PT CORRIDOIO	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
102	PT ZONA RISTORO	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			29/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					

103	PT INGRESSO	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
104	PT PALESTRA	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
105	PT PALESTRA	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	10/20		10/24	04/25	04/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
106	P1 FINE CORRIDOIO	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
107	P1 SCALE	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
108	P1 CORR SX	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT 25	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
109	P1 FINE CORR SX	MN-25UNI	S.E. idrante a muro DN 25	2023 / MT.25	10/20		10/24	04/25	09/28
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		29/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					

110	EST CT PALESTRA	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		04/24
114	EST PALESTRA	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		04/24
201	PT ELETTRICI	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
203	PT SOTTOSCALA ZONA MACCH RIST	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900	/		* 10/20 10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
204	PT CORR VIC EST N 02	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
205	PT ARCHIVIO	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
206	PT FONDO CORR SX	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
207	P1 INIZIO CORR DX	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
208	PT LOCALE POMPE	PT-1A	NINZ PR 1B MAN	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		
210	MAGAZZ PALESTRA	PT-1A	NINZ 1B MANI	NNZ 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo		OK		

401	MENSA	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	PT CORRIDOIO C	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	PT CORR C	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	PT CORR C	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
406	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	PT INGRESSO	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			
408	P1 CORRIDOIO DX	US-MAP2A	CISA SP 2B NO CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		29/04/2024	CNT Controllo	OK			

409	P1 USC EMERG CORR SX	US-MAP1A	SP 1B CE	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CNT	Controllo	OK					
410	PT PALESTRA	US-MAP2A	ISEO PUSH 2B CE	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CNT	Controllo	OK					
411	PT PALESTRA	US-MAP2A	SP 2B CE	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CNT	Controllo	OK					
412	PT PALESTRA	US-MAP2A	SP 2B CE	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CNT	Controllo	OK					
413	CORR PALESTRA	US-MAP1A	SP 1B CE	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CNT	Controllo	OK					
414	INGR PALESTRA	US-MAP1A	SP 1B CE	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CNT	Controllo	OK					
501	I-GPOMP		Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20				10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>				<b>Articolo</b>	
	29/04/2024	CTS	Controllo semestrale	OK					
		CTT	Controllo trimestrale	OK					

Totale Oggetti : 56

Dislocazione:

sospeso - DEPOSITO MUSEO

VIA FERRARI

JESOLO

VE

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
		PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2022 / 020936	10/22		04/24	06/27	06/32
		PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2022 / 020938	10/22		04/24	06/27	06/32
		PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2022 / 020941	10/22		04/24	06/27	06/32
4	PT CAPANNONE	PD50	Est.Carr. kg 50 Polvere A B1 C		2016 / 00174	10/20		04/24	04/27	04/26
5	pt capannone 2	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011974	04/23		04/24	02/28	02/33
<b>Totale Oggetti :</b>		<b>5</b>								

Dislocazione:

**BOCCIODROMO**

**VIA PIRANI**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1		PD6GS	Est.Port.	kg 6	2015	00956	10/20		10/24	04/26	04/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
2		PD6GS	Est.Port.	kg 6	2015	00937	10/20		10/24	04/26	04/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
3		PD6GS	Est.Port.	kg 6	2015	00953	10/20		10/24	04/26	04/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
4		PD6GS	Est.Port.	kg 6	2015	00938	10/20		10/24	04/26	04/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
5	centrale termica	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2023 / 008476	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
401		US-MAP2A	CISA	2B SP CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
402		US-MAP2A	CISA	2B SP CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						
403		US-MAP2A	CISA	2B SP CE	CIS	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024	CNT	Controllo	OK						

404	US-MAP2A	CISA 2B SP CE	CIS 1900 / *	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	22/04/2024	CNT Controllo	OK		
405	US-MAP1A	CISA 1B SP CE	CIS 1900 / *	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	22/04/2024	CNT Controllo	OK		
406 CUCINA	US-MAP1A	CISA 1B SP CE	CIS 1900 / *	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	22/04/2024	CNT Controllo	OK		
601	I-RA	Sistema di rivelazione analogica	1900 / NOTIFIER	10/20	10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	22/04/2024	CNT Controllo	OK		

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 4 pulsanti;
- n.4 targhette ottico/acustico;
- n. 1 rilevatori fumo;
- n. 1 ripetitore allarme;
- n. 1 impianto EVAC.

**Totale Oggetti : 12**



Dislocazione:

**EX DISTRETTO DI JESOLO**

**VIA CESARE BATTISTI**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	pt loc.ascensore	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008474	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 CNT Controllo				OK			
		<b>Risult. Verbale</b>							
2	pt corridoio	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 012905	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 CNT Controllo				OK			
		<b>Risult. Verbale</b>							
3	PT corridoio	P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2009 / 11549	10/20		10/24	04/26	04/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 CNT Controllo				OK			
		<b>Risult. Verbale</b>							
4	pt corridoio	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011999	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 CNT Controllo				OK			
		<b>Risult. Verbale</b>							
5	PT centrale termica	P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2009 / 11540	10/20		10/24	04/26	04/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 CNT Controllo				OK			
		<b>Risult. Verbale</b>							
6	pt corridoio	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011995	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 CNT Controllo				OK			
		<b>Risult. Verbale</b>							
101	pt atrio entrata	MN-45UNITAB S.E. idrante a muro DN 45		2023 / *	04/23		10/24	04/25	01/28
		<b>Data Tipo Operazione</b>							
		22/04/2024 PFA Prova funzionale annuale				OK			
		CNT Controllo				OK			

102 pt centrale termica

MN-45UNITAB S.E. idrante a muro DN 45

2023 / \*

04/23

10/24

04/25

01/28

**Data Tipo Operazione**

**Risult. Verbale**

**Articolo**

22/04/2024	PFA	Prova funzionale annuale	OK
	CNT	Controllo	OK

**Totale Oggetti : 8**

Dislocazione:

		<b>EX APT/KURSALL</b>		<b>XXX</b>				<b>JESOLO</b>		<b>VE</b>	
<b>Num.</b>	<b>Posizione:</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Est.Port.</b>	<b>Prod</b>	<b>Anno / Matricola</b>	<b>dal</b>	<b>Annotazioni</b>	<b>Pross.CNT</b>	<b>Pross.RVS</b>	<b>Pross .CLL</b>	
		GL6WBX	Est.Port. Lt. 6 Acqua 34A 233B	006	2023 / 007783	04/23					
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
		GL6WBX	Est.Port. Lt. 6 Acqua 34A 233B	006	2023 / 007858	04/23		10/24	01/27	01/33	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
		H2ES	Est.Port. kg 2 CO2 34B Lega Leggera	006	2023 / 947026	04/23		10/24			
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
		H2ES	Est.Port. kg 2 CO2 34B Lega Leggera	006	2023 / 947029	04/23		10/24			
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
		PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 008460	04/23		10/24	02/28	02/33	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
		PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011958	04/23		10/24	02/28	02/33	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
1	p-1	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019700	10/21		10/24	05/26	05/31	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					
2	pt salone	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019837	10/21		10/24	05/26	05/31	
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>			<b>Risult. Verbale</b>					<b>Articolo</b>
		23/04/2024	CNT Controllo			OK					

3 p-1	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019721	10/21		10/24	05/26	05/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
4 p-1 archivi	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019723	10/21		10/24	05/26	05/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
6 p-1 arch.	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019722	10/21		10/24	05/26	05/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
7 p-1	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019829	10/21		10/24	05/26	05/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
8 pt retro	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2021 / 019719	10/21		10/24	05/26	05/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
9 PT	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / 551453	10/20		10/24	05/27	05/27
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
15 P-1 ARCHIVIO	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2016 / 440021	10/20		10/24	05/27	01/26
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					
16 PT HALL	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2019 / 24568	10/20		10/24	05/27	10/29
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo		OK					

17	P1 SALA CONVEGNI	PD6GS	Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	2019 / 24569	10/20		10/24	05/27	10/29
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
201	ESTERNO	I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
201	PT RETRO UFF INFO	PT-1A	FAEL 1B CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
202	PT RETRO ARCH	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	TRD 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
202	ZXONA MOSAICI	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	BCC 2019 / *	10/20		10/24	04/25	10/24
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
203	P-1 INGR ARCH	PT-2A	FAEL 2B CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
203	ZONA MOSAICI	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	GHL 2007 / *	10/20		10/24	04/25	10/25
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
204	P-1 MAG 4	PT-1A	NEMEF 1B CE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					

204	ZONA ACCETTAZIONE	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	GHL 2007 / *	10/20		10/24	04/25	10/25
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
205	P1	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	GHL 2007 / *	10/20		10/24	04/25	10/25
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
205	P-1 ARCHIVIO SX	PT-2A	FAEL 2B CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
206	P-1 ARCHIVIO SX	PT-1A	FAEL 1B CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
206	P1 SCALE	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	GHL 2007 / *	10/20		10/24	04/25	10/25
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
207	P-1 ARCHIVIO SX	PT-1A	FAEL 1B CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 CNT Controllo	OK					
207	PT ARCHIVI	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	GHL 2007 / *	10/20		10/24	04/25	10/25
			<b>Data</b> <b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
			23/04/2024 PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					

208	P-1 ARCHIVI	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	BCC 2019 / *	10/20		10/24	04/25	10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
208	P-1 ARCHIVIO DX	PT-2A	NEMEF 2B CE	1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
209	P-1 ARCHIVIO DX	PT-1A	FAEL 1B CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
210	P -1 UTA	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	1900 / *	01/21		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
211	P1 US CONVEGNI	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	NNZ 2020 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
212	P-1 US ARCHIVI	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	NNZ 2020 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
401	PI NGRESSO	US-MAP1A	CISA SP 1B NO CE	CIS 2017 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
402	PI NGRESSO	US-MAP1A	CISA SP 2B CE	CIS 2017 / *	10/20		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					

403	PI NGR RETRO	US-MAP1A	ISEO SP 1B CE	ISE 2017 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	PT US SECONDARIA	US-MAP2A	FEB SP 2B CE	2017 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	PT US SECONDARIA	US-MAP2A	ISEO SP 2B CE	ISE 2017 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
406	PT US SECONDARIA	US-MAP2A	ISEO SP 2B CE	ISE 2017 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	PT UE SCALE	US-MAP1A	PT UE SCALE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			

**Totale Oggetti : 44**



Dislocazione:

**PONTE SPANO**

**VIA NAZARIO SAURO**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	pt cabina	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 011976	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	est.gr.elettrogeno	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C	006	2023 / 012003	04/23		10/24	02/28	02/33
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					
3	EST GRUPPO ELETTROGENO 05/27 10/23	P6ALTRI Est.Port. kg 6 Polvere Altre Marche Appr.017 2013			/		124851	10/20	10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		22/04/2024 CNT Controllo		OK					

**Totale Oggetti : 3**

Dislocazione:

**KURSALL**

**Piazza Brescia, 13**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	pt sal ingresso	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2021 / 019832	10/21		10/24	05/26	05/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
2	PT SAL INGRESSO	P6ALTRI	Est.Port.	kg 6	002	2016 / 439799	10/20		10/24	05/27	05/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
3	pt sala tiziano	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2021 / 019836	10/21		10/24	05/26	05/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
4	PT SALA	P6ALTRI	Est.Port.	kg 6	002	2016 / 439956	10/20		10/24	05/27	05/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
5	pt sala	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2021 / 019827	10/21		10/24	05/26	05/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
6	pt salone	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2021 / 019717	10/21		10/24	05/26	05/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
7	pt salone	PD6GS	Est.Port.	kg 6	006	2021 / 019720	10/21		10/24	05/26	05/31
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					
8	PT SALONE	P6ALTRI	Est.Port.	kg 6	002	2016 / 439519	10/20		10/24	05/27	05/26
		<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Operazione</b>		<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT	Controllo		OK					

9	PT SALA REGIA	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.002	2016 / 439782	10/20		10/24	05/27	05/26
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	CNT Controllo		OK			
10	PT QE	H5ES	Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera	2019 / 213029	10/20		10/24	10/24	10/29
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	CNT Controllo		OK			
101	INGRESSO	NASPO/25	S.E. Naspo antincendio DN 25	2012 / *	10/20		10/24	04/25	11/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK			
				CNT Controllo		OK			
102	FINE CORR	NASPO/25	S.E. Naspo antincendio DN 25	2007 / *	10/20		10/24	04/25	11/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK			
				CNT Controllo		OK			
103	SALONE	NASPO/25	S.E. Naspo antincendio DN 25	2007 / *	10/20		10/24	04/25	11/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK			
				CNT Controllo		OK			
104	SALONE	NASPO/25	S.E. Naspo antincendio DN 25	2007 / *	10/20		10/24	04/25	11/25
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale		OK			
				CNT Controllo		OK			
201	PT SALONE	PT-2A	FEB PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>
			23/04/2024	CNT Controllo		OK			

202	PT SALONE	PT-2A	FEB PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
203	PT SALONE	PT-2A	FEB PUSH 2B CE	1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
204	PT LOC QE	PT-1A	TREDI 1B M/M CE	TRD 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
205	PT RETRO LOC TEC	PT-1A	FAEL 1B M/M CE	FAL 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
401	PT	US-MAP2A	CISA 2B SP CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	PT	US-MAP2A	CISA 2B SP CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	PT	US-MAP2A	CISA 2B SP CE	CIS 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	PT	US-MAP2A	ISEO 2B SP CE	ISE 1900 / *	10/20		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			

408 PT	US-MAP2A	ISEO 2B SP CE	ISE 1900 / *	10/20					10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CNT Controllo	OK						
409 PT	US-MAP2A	ISEO 2B SP CE	ISE 1900 / *	10/20					10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CNT Controllo	OK						
410 PT	US-MAP2A	ISEO 2B SP CE	ISE 1900 / *	10/20					10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CNT Controllo	OK						
411 PT	US-MAP2A	ISEO 2B SP CE	ISE 1900 / *	10/20					10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CNT Controllo	OK						
412 PT RETRO	US-MAP2A	CISA 2B SP NO CE	CIS 1900 / *	10/20					10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CNT Controllo	OK						
601	I-RA	Sistema di rivelazione analogica	2019 / *	10/20					10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CNT Controllo	OK						
602	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione	1900 / *	10/20					10/24 10/24 01/01
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>					<b>Articolo</b>
	23/04/2024	CTS Controllo semestrale	OK						
		CTT Controllo trimestrale	OK						

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 2 centraline impianti di spegnimento ad aerosol;
- n. 8 pulsanti;
- n.9 targhe ottico/acustiche;
- n. 37 rilevatori fumo;
- n. 2 rilevatore su condotta;
- n. 2 serrande sovrappressione archivio 1 e 2;
- n. 4 serrande taglia fuoco su condotta aria.

Archivio 1	centralina UGA-8	1
	generatore ad aerosol modello FKA 1000 E	1
	generatori di aerosol FKA2000E	5
	box di interfaccia di connessione	6
	rilevatori ottici di fumo	4

Archivio 2

contatti magnetici	0
pulsanti di attivazione e inibizione	3
pannelli ottici acustici	3
alimentatore supplementare	1
centralina UGA-8	1
generatore ad aerosol modello FKA 1000 E	1
generatori di aerosol FKA2000E	3
box di interfaccia di connessione	4
rilevatori ottici di fumo	4
contatti magnetici	2
pulsanti di attivazione e inibizione	3
pannelli ottici acustici	3
alimentatore supplementare	1

**Totale Oggetti : 30**

Dislocazione:

**PROTEZIONE CIVILE/AUTOMEZZI**

**VIA SILVIO PIOLA, 2**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
1	AUT BY282AL	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2018 / 3200	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					
2	AUT ZA624MX	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2018 / 3236	10/20		10/23	04/26	04/28
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 SPP Sorveglianza Per. Presidio	NT	Non Trovato					
3	BY282AL	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2018 / 3191	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					
4	AUT EM796FT	PD6GS Est.Port. kg 6 Polvere 34A 233B C		2018 / 3213	10/20		10/24	04/26	04/28
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					
5	sala comando	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / D628777	10/20		10/24	05/27	04/27
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					
6	AUT EM796FT	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / D628756	10/20		10/24	05/27	04/27
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					
7	cucina	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / D627646	10/20		10/24	05/27	04/27
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					
8	sala riunioni	H5ES Est.Port. kg 5 CO2 113B Lega Leggera		2017 / D628798	10/20		10/24	10/28	04/27
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		24/04/2024 CNT Controllo		OK					

**Totale Oggetti : 8**



Dislocazione:

Num. Posizione:	<b>MUSEO</b>		<b>VIA POLICEK</b>		<b>JESOLO</b>		<b>VE</b>		
	<b>Oggetto</b>		<b>Prod</b>	<b>Anno / Matricola</b>	<b>dal</b>	<b>Annotazioni</b>	<b>Pross.CNT</b>	<b>Pross.RVS</b>	<b>Pross .CLL</b>
	EVAC	Impianto evacuazione sonora		1900 / *	05/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo		OK					
	I-AFCA	Imp. Aspir. Fumi a campionamenti aria	006	1900 / *	05/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo		OK					
	I-AFCA	Imp. Aspir. Fumi a campionamenti aria		1900 / *	07/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo		OK					
	I-AFCA	Imp. Aspir. Fumi a campionamenti aria		1900 / *	07/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo		OK					
	I-AFCA	Imp. Aspir. Fumi a campionamenti aria		1900 / *	07/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo		OK					
	I-GPOMP	Gruppo pompe di pressurizzazione		1900 / *	05/22		10/24	10/24	01/01
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>			<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CTS Controllo semestrale		OK					
		CTT Controllo trimestrale		OK					

	I-RA	Sistema di rivelazione analogica	1900 / *	05/22				10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
	I-SOS-SC	Sistema Sos Spazio calmo	006 1900 / *	05/22				10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
1 finestra hall	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22				10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
1 pt accettazione	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 126610	07/22				10/24 01/26 01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
2 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22				10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
2 pt sala multiuso	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128262	05/22				10/24 01/26 01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
3 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22				10/24
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
3 pt sala multiuso	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 126160	05/22				10/24 01/26 01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>					<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

4 p1 sala 1	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128378	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
4 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
5 p1 sala	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 127404	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
5 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
6 p1 sala 2	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 126469	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
6 piano 1 esp est	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
7 p1 sala 3	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128452	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
7 piano 1 esp est	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

8 p1 scale	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128118	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
8 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
9 p1 sala	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128051	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
9 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
10 p2 sala 1	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128513	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
10 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
11 p2 sala	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128430	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
11 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

12 p2 corridoio	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 126060	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
12 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
13 p2 sala 2	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128604	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
13 piano 1	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
14 p2 sala 3	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128592	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
14 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
15 p3 sala 1	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 126464	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
15 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

16 p3 sala 2	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128612	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
16 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
17 p3 corridoio	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128080	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
17 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
18 p3 sala 3	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128576	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
18 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
19 p3 sala 4	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 127961	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
19 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

20 p4 atrio	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 127957	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
20 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
21 p4 sala 2	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 124527	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
21 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
22 p4 sala 1	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 127939	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
22 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
23 p4 sala 1	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 128584	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
23 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

24 p4 sala 4	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 127924	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
24 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
25 p4 sala 3	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 165019	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
25 piano 2	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
26 p5 atrio	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 164899	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
26 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
27 p5 copertura	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 165121	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
27 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					



28 p5 copertura	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 164979	05/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
28 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
29 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
30 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
31 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
32 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
33 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
34 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

35 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
36 piano 3	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
37 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
38 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
39 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
40 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
41 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
42 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			

43 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
44 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
45 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
46 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
47 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
48 piano 4	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
49 piano 5	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
50 piano 5	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			

51	I-EFC	Evacuatori di Fumo e Calore	1900 / *	11/22		10/24		
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
101 pt	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
102 pt	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
103 p1	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
104 p1	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
105 p1	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
106 p1	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					
107 p2	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	18/04/2024	CNT Controllo	OK					

108	p2	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
109	p3	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
110	p3	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
111	p3	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
112	p4	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
113	p4	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
114	p4	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					
115	p5	NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>			
		18/04/2024	CNT Controllo	OK					

116	p5	copertura	NASPO	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
117	p2		NASPO/30	S.E. Naspo antincendio DN 25	2019 / *	05/22		10/24	01/20	01/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
118			IDRANTE SOPRAS.		Idrante sopra suolo 2019	/			* 05/22	10/24
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
119			I-ATVVF	Attacco motopompa Vigili del Fuoco	1900 / *	05/22		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
201	pt		PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	p1		PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	pt	ext montacarichi	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					
203	pt		PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24		
			<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
			18/04/2024	CNT Controllo	OK					

204	pt	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
205	pt	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
206	pt	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
207	pt	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
208	p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
209	p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
210	p1	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
211	p1	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			

212 p1	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
213 p1	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
214 p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
215 p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
216 p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
217 p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
218 p2	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
219 p2	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			



220 p2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
221 p2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
222 p2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
223 p2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
224 bis p2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
224 p2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
225 p2	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
226 p3	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			

227 p3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
227 p3	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
229 p3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
230 p3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
231 p3	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
232 p3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
233 bis p3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
233 p3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			

234 p4	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
235 bis p4	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
235 p4	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
236 p2	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
237 p4	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
238 p4	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
239 p4	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			
240 p4	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	05/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>	
	18/04/2024	CNT Controllo	OK			

241	p4	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
242	p1	PT-2A	Porta Tagliafuoco 2 ante	2020 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
243	p1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	2021 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
401	pt	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
402	pt	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
403	pt	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
404	pt	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
405	pt	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			

406	tezzo	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	pt ext	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	05/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		18/04/2024	CNT Controllo	OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- n. 1 centrale;
- n. 11 alimentatori;
- n. 47 pulsanti;
- n.4 rilevatori ottico/acustici;
- n. 163 rilevatori fumo;
- n. 8 rilevatori ottico/termici;
- n. 78 indicatori LED rilevatori;
- n. 29 rilevatori condotta aria;
- n. 2 rilevatori RX/TX;
- n. 136 modulo ingresso;
- n. 174 modulo uscita;
- n. 1 sirena esterna;
- n. 19 magneti porte;
- n. 50 serrande tagliafuoco;
- n, 52 finestre IRAI;
- n. 5 centrale rilevazione fumo ad aspirazione ad 1 canale FAASTLT-200;
- n. 12 blocco capillare aspirazione;
- n. 17 fori di aspirazione;
- n. 1 impianto EVAC,

**Totale Oggetti : 161**

Dislocazione:

**NUOVA PALESTRA RODARI**

**VIA ANTICHE MURA**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
		I-RA Sistema di rivelazione analogica		1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
ingresso		P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2021 / 65017	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
ingresso spettatori		P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2021 / 64115	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
ingresso spettatori		P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2021 / 65684	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
magazzino 1		P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2021 / 67169	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
palestra		H5ALTRI CO2 kg 5 Altre Marche		2021 / 20857	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
palestra		H5ALTRI CO2 kg 5 Altre Marche		2021 / 20860	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					
palestra		P6ALTRI Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.		2021 / 65918	11/22		10/24	01/26	01/31
		<b>Data Tipo Operazione</b>		<b>Risult. Verbale</b>		<b>Articolo</b>			
		23/04/2024 CNT Controllo		OK					

palestra	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 67072	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo	OK					
spogliatoi	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 64986	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo	OK					
tribune	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 65238	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo	OK					
2 magazzino	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 65516	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo	OK					
3 magazzino	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 65077	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo	OK					
4 magazzino	P6ALTRI	Est.Port. kg 6 PolvereAltre Marche Appr.	2021 / 65054	11/22		10/24	01/26	01/31
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	CNT Controllo	OK					
101 spogliatoi	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	11/22		10/24	04/25	01/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					
102 palestra	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	11/22		10/24	04/25	01/25
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
	23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
		CNT Controllo	OK					

103	palestra	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	11/22		10/24	04/25	01/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
104	palestra	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	11/22		10/24	04/25	01/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
105	tribunale	MN-45UNITAB	S.E. idrante a muro DN 45	2020 / *	11/22		10/24	04/25	01/25
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	PFA Prova funzionale annuale	OK					
			CNT Controllo	OK					
201	us.scuola	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
202	us.scuola	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
203	magazzino 1	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
204	magazzino 2	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					
205	magazzino 3	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>		<b>Articolo</b>		
		23/04/2024	CNT Controllo	OK					



206 magazzino 4	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
207 sotto tribune	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
208 sotto tribune	PT-1A	Porta Tagliafuoco 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
401 ingr.spogliatoi	US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
402 palestra	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
403 palestra	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
404 palestra	US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			
405 palestra	US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
	<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
	23/04/2024	CNT Controllo	OK			

406	palestra	US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
407	palestra	US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
408	ingresso	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
409	ingresso	US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
410		US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
411		US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			
412		US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta	1900 / *	11/22		10/24
		<b>Data</b>	<b>Tipo Operazione</b>	<b>Risult.</b>	<b>Verbale</b>	<b>Articolo</b>	
		23/04/2024	CNT Controllo	OK			

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI E IRAI CON ACCESSORI COMPOSTA DA:

- centrale incendio indirizzata;
- n. 2 fermo per porte;
- n. 2 batteria;
- n. 1 sirena;
- n. 1 alimentatore ausiliario;
- n. 9 pulsante EM. rottura vetro;
- n. 2 modulo uscita;
- n. 4 rilevatore ottico;
- n. 9 sirena con lampeggiante.

**Totale Oggetti : 39**

Dislocazione:

**NUOVA MENSA ELEM.RODARI**

**VIA ANITA GARIBALDI**

**JESOLO**

**VE**

Num.	Posizione:	Oggetto	Est.Port.	kg	Prod	Anno / Matricola	dal	Annotazioni	Pross.CNT	Pross.RVS	Pross .CLL
	mensa	PD6GS	Est.Port.	6	006	2022 / 033150	04/23		10/24	01/27	01/32
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			
	mensa	PD6GS	Est.Port.	6	006	2022 / 033152	04/23		10/24	01/27	01/32
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			
	mensa	PD6GS	Est.Port.	6	006	2022 / 033161	04/23		10/24	01/27	01/32
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			
401		US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante			1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			
402		US-MAP2A	Disp. di apertura su via di esodo 2 ante			1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			
403		US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta			1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			
404		US-MAP1A	Disp. di apertura su via di esodo 1 anta			1900 / *	11/22		10/24		
		<b>Data Tipo Operazione</b>									
		23/04/2024	CNT	Controllo				OK			

Totale Oggetti : 7