



Enel-DIS-11/05/2015-0408684

Infrastrutture e Reti Italia  
Macro Area Territoriale Nord Est  
Zona di Venezia

00040 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn  
F +39 02 39652841

eneldistribuzione@pec.enel.it

Spett.le  
GRANDIN ENGINEERING S.r.l.  
Galleria Del Progresso 11  
30027 SAN DONA' DI PIAVE VE

DIS/MAT/NE/DTR-TRI/ZO/ZOVE/UOR4

Oggetto: Parere urbanistico nuova costruzione di velodromo in Via Adriatico, Comune di Jesolo.-

Facciamo seguito alla Vs. richiesta del 27/04/2015 ed ai colloqui intercorsi, per inviarVi una copia dell'elaborato planimetrico con riportato il tracciato della canalizzazione e la cabina MT/BT - MT/MT da realizzare nell'intervento in oggetto.

Eventuali modifiche definite in fase esecutiva in seguito alle mutate esigenze del richiedente l'intervento (la potenza impegnata, il percorso delle canalizzazioni e/o posizione cabina), dovranno essere comunicate e concordate con Enel Distribuzione. Queste potrebbero comportare una variazione progettuale e/o avvio di nuova istruttoria, con conseguente incremento dei tempi di ottenimento delle autorizzazioni non imputabili ad Enel Distribuzione.

Vi informiamo, altresì, che una volta approvato il suddetto Piano Urbanistico e comunque prima di avviare le opere di urbanizzazione, necessiterà da parte Vostra effettuare formale richiesta ( tipo di utenza e potenza impegnata) al fine di potervi elaborare il preventivo di spesa e comunicarvelo.

Si precisa che la validità del progetto per la realizzazione degli impianti elettrici occorrenti al soddisfacimento della Vs. richiesta (vedi elaborato grafico allegato) è da considerarsi subordinata all'**autorizzazione amministrativa**, da rilasciarsi da parte della Provincia ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e della legge della **Regione Veneto** 6 settembre 1991 n. 24, ed alle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Qualora il cantiere di lavoro interferisca con gli elettrodotti esistenti si richiama in particolare l'osservanza dei seguenti disposti legislativi:

D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**" che regolamentano la materia, ed in particolare sugli art. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza

1/2

che siano adottate idonee precauzioni.

Pertanto nel caso in cui l'intervento interferisca con l'esistente rete elettrica, il Proprietario dell'area dovrà inoltrare, alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di spostamento dell'impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente, al fine di rendere edificabile l'area in questione.

Il personale della Zona di Venezia , Sig. Antonio Ormellese tel. 0421683521 resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**Davide Ricci**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.