



ITALGAS

D.M. 17 Aprile 2008

UNI 10570 Aprile 1992 "Protezione delle linee e dei servizi pubblici di gas naturale e del metano"

AR.10 D.P.R. 164 DEL 07/01/1996

Spett.le

Studio Tecnico Associato

Studio M progetti

Via Ca' Gamba n. 4/B

30016 Jesolo

Distretto Nest

Venezia, 12-11-2012

Distretto Nest - MV

Protocollo: 12317DEF0341

Oggetto:Richiesta parere di competenza per la realizzazione delle opere di metanizzazione previste nel piano urbanistico attuativo di via Corer - comune di Jesolo.

Con riferimento alla vostra lettera del 04.09.2012 e successiva mail del 03/10/2012 , verificata la documentazione pervenuta si esprime parere favorevole alla vostra richiesta in oggetto.

Per la realizzazione dell'opera dovrà successivamente pervenirci opportuna richiesta di preventivo/offerta.

Evidenziamo, inoltre, che i percorsi e le quote delle condotte esistenti devono comunque ritenersi indicativi. Rimane, infatti, in carico al progettista l'esatta individuazione del tracciato dei servizi interrati, e la responsabilità per gli eventuali danni ed incidenti provocati.

Per garantirvi un'adeguata assistenza in cantiere e per comunicare all'impresa esecutrice eventuali variazioni, Vi ricordiamo che la stessa dovrà richiederci la segnalazione delle condotte gas con adeguato anticipo sull'inizio dei lavori con fax al n° 0421234985.

La Società Italiana per il Gas si riserva comunque di intraprendere le opportune azioni legali o di sospensione lavori, nel caso non vengano tassativamente rispettate le norme di settore con particolare riferimento a quelle sotto riportate:

- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81;
- CEI n° 11.17, agosto 1992;
- CEI n° 64.2, marzo 2001;
- CEI EN 60079-10 (31-30), gennaio 2004;
- D.M. 16 Aprile 2008;



ITALGAS

- D.M. 17 Aprile 2008
- UNI 10576 Aprile 1996 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo".
- Art.15 D.P.R. 164 DEL 07/01/1956.

Distinti saluti.

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A.
DISTRETTO NORD EST
CENTRO OPERATIVO VENEZIA

H Responsabile
Boz Maurizio