



Prot. n. 1001 /2013

Rif. JO/pm

Spett.le  
**Studio Tecnico M**  
Via Cà Gamba, 4/b  
30016 Jesolo (VE)

Inviata a mezzo fax 0421 952924  
Jesolo Lido, 05.07.2013

**OGGETTO: Parere preliminare condizionato per numero e posizione di isole ecologiche – Piano  
Urbanistico Attuativo “ambito 44”**

In riferimento alla Vs. richiesta del 26.04.2013, Vi comunichiamo che l'area di intervento è soggetta al servizio "porta a porta" per tanto dovrà essere predisposto, all'interno delle proprietà, una piazzola delle dimensioni minime di 6 m x 3,00 m dotata di cancello scorrevole con apertura minima non inferiore a 2,00 m, per l'ubicazione di n°2 contenitori per secco da 1100 lt, n° 2 contenitori per vp! da 1100 lt, un contenitore per carta da 1100 lt, n° 2 contenitori umido da 240 lt. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di marciapiede o piano stradale più basso dovrà essere realizzato idoneo abbassamento/invito per consentire la movimentazione dei contenitori. La piazzola deve essere ubicata in proprietà privata accessibile dalla pubblica via (vedi schema allegato - via Correr).

Il parere definitivo è condizionato alla predisposizione, prima dell'emissione del permesso di costruire, di una planimetria con maggiore dettaglio esecutivo che evidenzia quanto prescritto.

Il presente parere riguarda il numero e l'ubicazione dei contenitori per lo svolgimento del servizio di igiene urbana; non costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere; non annulla o sostituisce i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, da parte di soggetti pubblici e privati nell'area oggetto di intervento

Cordiali saluti.

**RESPONSABILE AREA SERVIZI**  
Dott.ssa Josca Cholan

Allegati : planimetria con posizione contenitori